



РЕЈП „ИНГАС“ ИНЂИЈА

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса

Блок 63 објекат 14/2, 22320 Инђија, www.ingas.rs

Тел.: 022/552-157, 560-862, факс: 022/552-199 e-mail: ingasjp@gmail.com

Предузеће регистровано у Регистру привредних субјеката под бројем БД.56901/2005

ПИБ: 100527313
Матични број: 08190135
Шифра делатности: 3522

Текући рачуни: 160-192284-83 Банка Интеса
205-116099-21 Комерцијална банка
105-86014-07 Аик банка

Наш број: 641

Датум: 18.03.2019.г.

ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „РУМА“
В.Дугошевића 138
22 300 РУМА

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БР.Ц1/19 БРОЈ 625 ОД 15.03.2019.ГОДИНЕ

Поштовани у вези Вашег захтева од 15.03.2019. године обавештавамо Вас следеће:

ПИТАЊЕ БРОЈ 1 :

У тендерској документацији на стр. 13 у делу који се односи на испуњеност додатних услова везано за кадровски и технички капацитет наведено је да понуђач мора имати запосленог , или на други начин ангажованог једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 412, наше питање у вези тога гласи :

Да ли понуђач може тражени услов испунити ако докаже да има запосленог или на други начин радно ангажованог једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410,411,413 или 414 ?

Одговор :

За учествовање на тендеру понуђач мора испунити услов из тендерске документације односно приложити доказ да има запосленог или на други начин радно ангажованог инжењера са лиценцом 412 – *Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима нискоградње.*

ПИТАЊЕ БРОЈ 2 :

Да ли ће наручилац одбити као неисправну понуду ако не садржи Образац трошкова припреме понуде, а све остале тражене обрасце садржи?

Одговор :

Образац трошкова припреме понуде је достављен у конкурсној документацији и његово достављање је обавезно у склопу понуде.

ПИТАЊЕ БРОЈ 3 :

У одељку Б- На проширењу уличне полиетиленске и челичне гасне мреже :

- под редним бројем 8 – ручно подбушивање до фи70 није наведено да ли се ради о мм или цм.

ОДГОВОР : У питању су милиметри односно подбушивање је до 70мм у пречнику.

- под редним бројем 9 – ручно подбушивање до фи100 није наведено да ли се ради о мм или цм.

ОДГОВОР : У питању су милиметри односно подбушивање је до 100мм у пречнику.

- под редним бројем 10 – машинско подбушивање до фи100 није наведено да ли се ради о мм или цм.

ОДГОВОР : У питању су милиметри односно подбушивање је до 100мм у пречнику.

- под редним бројем 20 – провлачење полиетиленских цеви за фи32 и фи40 није наведено да ли се ради о мм или цм , док је за фи63, фи90 и фи110 наведено цм.

Молимо Наручиоца да појасни текст наведених позиција.

ОДГОВОР : Све димензије ПЕ цеви су у милиметрима односно 32мм, 40мм, 63мм,90мм и 110 мм.

ПИТАЊЕ БРОЈ 4 :

У одељку 4 – непредвиђени грађевински радови

- под редним бројем 6 – ручни ископ радних рупа наведено је да се обрачун врши по м3, док у колони јединице мере (Ј.М.) за ту позицију стоји м2.

- под редним бројем 7 – затрпавање радних рупа наведено је да се обрачун врши по м3, док у колони јединице мере (Ј.М.) за ту позицију стоји м2.

Молимо Наручиоца да појасни да ли се обрачун извршених радова врши по м3 или по м2.

ОДГОВОР : обрачун извршених радова се врши по м3.

- под редним бројем 17- демонтажа бетонских ивичњака или ригола, у колони „ЈМ“ стоји да је јединица мере м2, предлажемо Наручиоцу да изврши исправку тендерске документације и да за ту позицију наведе да је јединица мере м1 , а не м2.

ОДГОВОР : примедба се прихвата и јединица мере за ову позицију је м1.

- под редним бројем 19- набавка , насипање и набијање шљунка испод плоче МРС, тротоара и пешачке стазе стоји да је обрачун по 1м2.

Ако је обрачун по м2, које је дебљине насип од шљунка?

ОДГОВОР : Дебљина слоја шљунка је 10цм , обрачун је по м2.

- под редним бројем 30 , бетонирање до 20цм.

Којом марком бетона се врши бетонирање и да ли се исти армира и на који начин?

ОДГОВОР :

Марка бетона је МБ 20, бетон се не армира.

Надамо се да смо Вам овим нашим одговорима појаснили Ваше недоумице и дали одговор на постављена питања.

Све наведене измене су урађене и у конкурсној документацији.

На порталу су и измене конкурсне документације.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку