



Ј П „И Н Г А С“ И Н Ћ И Ј А

ИНГАС

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса

Блок 63 објекат 14/2, 22320 Инђија, [www.ingas.rs](http://www.ingas.rs)

Тел.: 022/552-157, 560-862, факс:022/552-199 е-mail: [ingasjp@gmail.com](mailto:ingasjp@gmail.com)

Предузеће регистровано у Регистру привредних субјеката под бројем БД.56901/200

ПИБ: 100527313

Матични број: 08190135

Шифра делатности: 3522

Текући рачуни: 160-192284-83

205-116099-21

105-86014-07

Наш број: 547

Датум: 07.03.2018.

Банка Интеса

Комерцијална банка

Аик банка

## ПРЕДМЕТ : ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 2 , ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЕРНЕ ГАСНЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА БР.А2/18 ОД 13.02.2018.

На основу члана 63 ЗЈН Наручилац врши измене конкурсне документације за ЈН А2/18 у отвореном поступку на следећи начин :

### 1. Измена 1

На страни 8, партија број 1, тачка 7 у делу техничке документације за мерила протока Г-4 и Г-6 стоји :

7. Кућиште мерила може бити спојено пертловањем ,пресовањем или вијцима, а **мора** бити израђено у складу са СРПС Л.Х2.100.

Уместо тога треба да стоји :

7. Кућиште мерила спојено пертловањем или пресовањем.

### 2. Измена 2

На страни 8, партија број 1, тачка 10 у делу техничке документације за мерила протока Г-4 и Г-6 стоји :

10. Садржај натписне плочице **мора** бити на српском језику, а квалитет израде у складу са СРПС И.Х2.100.

Уместо тога треба да стоји :

10. Садржај натписне плочице **мора** бити на српском језику, у складу са захтевима дефинисаним у прилогу 1, тачка 9.1. Правилника о мерилима,

### 3. Измена 3

На страни 8, партија број 1, тачка 8 у делу техничке документације за мерила протока Г-4 и Г-6 стоји :

8 Прикључци мерила 1” (НО32), а осно растојање прикључака је 250мм.

Уместо тога треба да стоји :

8 Прикључци мерила 1” (НО20), а осно растојање прикључака је 250мм.

#### 4. Измена 4.

У табелама техничких карактеристика код свих мерила тип Г-4 и Г-6 у тачки 8 стоји :

- а) 1” (НО25)
- б) 5/4” (НО32) , а треба да стоји

- а) 1” (НО20)
- б) 5/4” (НО25) .

#### 5. Измена 5.

На страни 8, под тачком Б – „Техничка документација“ стоји :

1. Проспектна документација понуђене опреме се **мора** доставити уз понуду.
2. Техничко упутство за монтажу, руковање и одржавање (на српском језику), доставити по добијању посла
3. Доставити резултате фабричког испитивања тачности мерења у три тачке мерног опсега ( $Q_{\min}$ ,  $0,2 \times Q_{\max}$  и  $Q_{\max}$ ).

Уместо тога теба да стоји :

Б. Техничка документација која се **МОРА** доставити уз понуду :

1. Проспектна документација понуђене опреме .
2. Техничко упутство за монтажу, руковање и одржавање (на српском језику), доставити по добијању посла
3. Важеће решење о одобрењу типа мерила издато од Дирекције за мере и драгоцене метале за понуђено мерило протока гаса.
4. Фабрички извештај као доказ о израчунатом фактору отпора механизма (РПФ фактор).
5. Потврда од произвођача о минималном паду притиска при  $Q_{\max}$ .
6. Потврда од произвођача да је мерни уметак мерача са мехом састављен од антимагнетних материјала.

#### 6. Измена 6

У моделу Уговора мења се члан 9 који гласи :

##### Гарантни рок

##### Члан 9.

Продавац даје гаранцију за испоручена добра од \_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке робе. Продавац је дужан да у гарантном року, у року од 7 дана од пријема писменог захтева Купца о свом трошку отклони све недостатке које су установљене на испорученим добрима и реши рекламацију или да достави писани предлог за решавање исте који би био прихватљив за Купца.

Члан 9 треба да гласи :

### Гарантни рок

#### Члан 9.

Продавац даје гаранцију за испоручена добра од \_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке робе. Продавац је дужан да у гарантном року, у року од 7 дана од пријема писменог захтева Купца о свом трошку отклони све недостатке које су установљене на испорученим добрима и реши рекламацију или да достави писани предлог за решавање исте који би био прихватљив за Купца.

Продавац је дужан да пре испоруке робе достави Купцу Упутство о правилном руковању, коришћењу и одржавању мерила протока гаса у току експлоатације чијом се применом остварују услови за замену мерила у гарантном року у случају квара мерила који се не може отклонити сервисирањем у овлашћеној лабораторији.

Члан 9 се мења новим чланом 9 у све три партије.

### **7. Измена 7**

На страни 20 конкурсне документације у партији 1 у делу описа бодовања стоји :

### **3. Рок испоруке ПЗ - 10 пондера**

Код овог критеријума максималан број пондера добија понуда са најкраћим роком испоруке од дана наручивања робе. Број пондера за рок испоруке из понуде рачуна се према формули :

**РИмин.**

**ПЗ = 10 x -----**

**РИ**

РИмин. – минималан рок испоруке,

РИ – понуђени рок испоруке

Иза тачке 3. додаје се : „ Рок испоруке се исказује искључиво у данима“ .

Све остало у конкурсној документацији остаје непромењено.

Комисија за јавну набавку

